



DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD ALTAIR ABADÍA CATERING

ENTRADA			Comentarios
¿Hay escalones?	1. Sí ✓	Nº	Para entrar en la oficina desde el exterior existe un desnivel de 5 cms. Posterior a la puerta principal existen 2 escalones de 16 cms. La puerta es manual y de difícil apertura (pesada).
	2. No		
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí	% inclinación:	
	2. No ✓		
Puerta	Automática	Mide: 84 cms.	
	Manual ✓		
	Giratoria		
ZONA DE VENTA			Comentarios
Puesto de atención adaptado	1. Sí ✓	Altura del mostrador: 73 cms.	
	2. No	Fondo: 20 cms. Espacio libre inferior: 70 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior	1. Sí	
		2. No ✓	
Iluminación	Iluminación constante	1. Sí	
		2. No ✓	
Información	Información escrita de los servicios y precios	1. Sí	
		2. No ✓	
Sistema de emergencia	¿Tiene sistema de emergencia visual?	1. Sí	
		2. No ✓	

NOTA: Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.