

DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DEL HOTEL BARCELÓ GASTEIZ

ENTRADA			Comentarios	
¿Hay escalones?	1. Sí ✓	Nº: 3		
	2. No			
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí ✓	% inclinación: 26.8%		
	2. No			
Puerta	Automática	Mide: 170 cms.		
	Manual ✓			
	Giratoria			
ASCENSOR				Comentarios
Medidas	Ancho puerta	70 cms.		Para acceder hay 2 escalones con rampa complementaria de 166 cms. y 19.4% de pendiente.
	Fondo ascensor	130 cms.		
	Ancho ascensor	120 cms.		
MONTACARGAS			Comentarios	
Medidas	Ancho puerta	80 cms.	Itinerario de acceso exterior por una puerta de acceso privado de 112 cms.	
	Fondo ascensor	107 cms.		
	Ancho ascensor	127 cms.		
BAÑO COMÚN (RESTAURANTE)			Comentarios	
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí			
	2. No ✓			
¿Está en planta accesible?	1. Sí ✓			
	2. No			
Medidas	Ancho de puerta exterior	69 cms.		
	Ancho de puerta interior	58 cms.		
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí ✓		
		2. No		
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí ✓		
		2. No		
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	No ✓	Dos barras abatibles Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento		
	Sí			

		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
BAÑO COMÚN (RECEPCIÓN)			Comentarios
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí 2. No ✓		En el itinerario de acceso hay 2 escalones señalizados tactilmente y con una rampa móvil complementaria.
¿Está en planta accesible?	1. Sí ✓ 2. No		
Medidas	Ancho de puerta exterior	69 cms.	
	Ancho de puerta interior	58 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí ✓ 2. No	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí ✓ 2. No	
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	No ✓		
	Sí	Dos barras abatibles Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
HABITACIÓN Nº habitaciones adaptadas: 0			Comentarios
¿Está en planta accesible?	Sí ✓ No		Itinerario accesible por ascensor.
Medidas	Ancho de puerta	69-78 cms.	
	Altura de la cama	52 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior de la habitación	1. Sí ✓ 2. No	
¿Están situados los interruptores junto a la cama?	Sí ✓ No		
Cuarto de baño en habitación	Ancho de puerta	60 cms.	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del aseo	1. Sí ✓ 2. No	

	¿Hay barras de apoyo en el inodoro? NO	Dos barras abatibles	
		Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
	Altura del inodoro	42 cms.	
	¿Hay bañera o ducha?	1. Bañera ✓ 2. Ducha	
	En caso de ducha	¿Tiene suelo continuo con el recinto? 1. Sí 2. No	
		¿Hay silla en la ducha o asiento fijo a la pared? 1. Sí 2. No	
		¿Hay espacio lateral suficiente para acceder a la ducha? 1. Sí 2. No	
¿Hay barras de apoyo?	1. Sí 2. No ✓		
¿Tienen tabla de transferencia para la bañera?	1. Sí 2. No ✓		

NOTA: Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.