

## DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DEL HOTEL LA CASA DEL PATRÓN

ENTRADA			Comentarios
¿Hay escalones?	1. Sí ✓	Nº: 1 (11 cms.)	Escalón con bocel y sin señalar el borde
	2. No		
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí	% inclinación:	
	2. No ✓		
Puerta	Automática	Mide:  75 y 80 cms.	
	Manual ✓		
	Giratoria		
ASCENSOR			Comentarios
Medidas	Ancho puerta	90 cms.	No hay información sonora de parada en planta
	Fondo ascensor	124 cms.	
	Ancho ascensor	96 cms.	
ASEO COMÚN			Comentarios
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí ✓		
	2. No		
¿Está en planta accesible?	1. Sí ✓		
	2. No		
Medidas	Ancho de puerta exterior	66 cms.	
	Ancho de puerta interior	57 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí	
		2. No ✓	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí	
		2. No ✓	
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	No ✓	Dos barras abatibles Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento  Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
	Sí		

HABITACIÓN ADAPTADA N° 105 N° habitaciones adaptadas:			Comentarios	
¿Está en planta accesible?	Sí ✓		Es una cama móvil que puede colocarse según necesidades del cliente	
	No			
Medidas	Ancho de puerta	68 cms.		
	Altura de la cama	57 cms.		
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior de la habitación	1. Sí 2. No ✓		
¿Están situados los interruptores junto a la cama?	Sí ✓			
	No			
Cuarto de baño en habitación	Ancho de puerta	57 cms.		La puerta se abre hacia adentro
	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del aseo	1. Sí 2. No ✓		
	¿Hay barras de apoyo en el inodoro? NO	Dos barras abatibles		
		Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento		
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento		
	Altura del inodoro	42 cms.	Dispone de mampara abatible	
	¿Hay bañera o ducha?	1. Bañera ✓ 2. Ducha		
	En caso de ducha	¿Tiene suelo continuo con el recinto? 1. Sí                      2. No		
		¿Hay silla en la ducha o asiento fijo a la pared? 1. Sí                      2. No		
		¿Hay espacio lateral suficiente para acceder a la ducha? 1. Sí                      2. No		
¿Hay barras de apoyo?	1. Sí ✓                      2. No	Barra de apoyo horizontal		
¿Tienen tabla de transferencia para la bañera?	1. Sí 2. No ✓			

**NOTA:** Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.