

## DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DEL RESTAURANTE CONDE DE ÁLAVA

ENTRADA			Comentarios
¿Hay escalones?	1. Sí ✓	Nº: 23 aprox.	La escalera es el único modo de acceder al restaurante. La puerta de acceso siempre está abierta.
	2. No		
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí	% inclinación:	
	2. No ✓		
Puerta	Automática	Mide:  182 cms.	
	Manual ✓		
	Giratoria		
ASCENSOR			Comentarios
Dispone de ascensor	1. Sí 2. No ✓ 3. No es necesario		
Medidas	Ancho puerta	cms.	
	Fondo ascensor	cms.	
	Ancho ascensor	cms.	
RESTAURANTE			Comentarios
¿Está en planta accesible?	Sí		En todos los salones las puertas miden más de 90 cms., menos en el reservado que mide 80 cms.
	No ✓		
Puerta	Ancho de puerta	>90 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del restaurante	1. Sí ✓ 2. No	
Características de la mesa	Altura libre inferior de la mesa	66 cms.	
	Ancho del espacio libre inferior de la mesa	63 cms.	
	Fondo del espacio libre inferior de la mesa	91 cms.	

<b>Carta o menú</b>	¿Está transcrita al braille?	1. Sí 2. No ✓	
<b>Iluminación</b>	Iluminación constante	1. Sí 2. No	
	Nivel de iluminación	205 Lux.	
<b>Sistema de emergencia</b>	¿Tiene sistema de emergencia visual?	1. Sí 2. No ✓	
<b>BAÑO COMÚN</b>			<b>Comentarios</b>
<b>¿Tiene aseo común adaptado?</b>	1. Sí		
	2. No ✓		
<b>¿Está en planta accesible?</b>	1. Sí		
	2. No ✓		
<b>Medidas</b>	Ancho de puerta exterior	66 cms.	
	Ancho de puerta interior	58 cms.	
<b>Espacio de giro</b>	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí	
		2. No ✓	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí	
		2. No ✓	
<b>¿Hay barras de apoyo en el inodoro?</b>	No ✓		
	Sí	Dos barras abatibles	
		Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	

**NOTA:** Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.