

## DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DEL HOTEL ANTIGUA BODEGA DON COSME PALACIO

ENTRADA			Comentarios
¿Hay escalones?	1. Sí ✓ 2. No	Nº: 1	
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí 2. No ✓	% inclinación:	
Puerta	Automática Manual ✓ Giratoria	Mide:  116 cms.	
ASCENSOR: NO			Comentarios
Medidas	Ancho puerta Fondo ascensor Ancho ascensor	 cms. cms. cms.	
ASEO COMÚN (Junto a Recepción)			Comentarios
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí 2. No ✓		Existe otro aseo común junto al bar, pero está en la planta -1 y no existe itinerario accesible.
¿Está en planta accesible?	1. Sí ✓ 2. No		
Medidas	Ancho de puerta exterior Ancho de puerta interior	70 cms. 59 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí 2. No ✓	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí 2. No ✓	
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	No ✓  Sí	Dos barras abatibles Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento  Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	

Nº habitaciones adaptadas: 0 HABITACIÓN 6		Comentarios			
¿Está en planta accesible?	Sí ✓				
	No				
Medidas	Ancho de puerta		77 cms.		
	Altura de la cama		53 cms.		
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior de la habitación		1. Sí ✓ 2. No		
¿Están situados los interruptores junto a la cama?	Sí ✓				
	No				
Cuarto de baño en habitación	Ancho de puerta			69 cms.	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del aseo			1. Sí 2. No ✓	
	¿Hay barras de apoyo en el inodoro? NO			Dos barras abatibles	
				Barra abatible, ubicada en:	1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento
				Barra fija, ubicada en:	1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento
	Altura del inodoro			41 cms.	
	¿Hay bañera o ducha?			1. Bañera ✓ 2. Ducha	
	En caso de ducha	¿Tiene suelo continuo con el recinto?		1. Sí      2. No	
		¿Hay silla en la ducha o asiento fijo a la pared?		1. Sí      2. No	
		¿Hay espacio lateral suficiente para acceder a la ducha?		1. Sí      2. No	
¿Hay barras de apoyo?	1. Sí      2. No ✓				
¿Tienen tabla de transferencia para la bañera?	1. Sí 2. No ✓				

**NOTA:** Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.