

## DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DEL HOTEL DUQUE DE WELLINGTON

ENTRADA			Comentarios
¿Hay escalones?	1. Sí	Nº	Acceso: Existe una rampa de 162 cms. de ancho, con una longitud inferior a 3m. y una inclinación del 3.5%, que cuenta con pasamanos.
	2. No ✓		
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí	% inclinación:	
	2. No		
Puerta	Automática ✓	Mide:	
	Manual		
	Giratoria		100 cms.
ASCENSOR			Comentarios
Medidas	Ancho puerta	90 cms.	
	Fondo ascensor	137 cms.	
	Ancho ascensor	107 cms.	
ASEO COMÚN			Comentarios
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí ✓		
	2. No		
¿Está en planta accesible?	1. Sí ✓		
	2. No		
Medidas	Ancho de puerta exterior	75 cms.	
	Ancho de puerta interior	80 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí ✓	
		2. No	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí ✓	
		2. No	
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	Sí ✓	No	
		Dos barras abatibles	
		Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento ✓ 2. Lado contrario al acercamiento	
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento ✓	

HABITACIÓN ADAPTADA Nº habitaciones adaptadas: 1			Comentarios	
¿Está en planta accesible?	Sí ✓		La ducha tiene suelo continuo con el recinto, pero tiene una ceja de 2cms, en el acceso.	
	No			
Medidas	Ancho de puerta	75 cms.		
	Altura de la cama	50 cms.		
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior de la habitación	1. Sí ✓ 2. No		
¿Están situados los interruptores junto a la cama?	Sí ✓			
	No			
Cuarto de baño en habitación	Ancho de puerta	82 cms.		
	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del aseo	1. Sí ✓ 2. No		
	¿Hay barras de apoyo en el inodoro? SI	Dos barras abatibles ✓		
		Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento		
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento		
	Altura del inodoro	43 cms.		
	¿Hay bañera o ducha?	1. Bañera 2. Ducha ✓		
	En caso de ducha	¿Tiene suelo continuo con el recinto? 1. Sí ✓      2. No		
		¿Hay silla en la ducha o asiento fijo a la pared? 1. Sí ✓      2. No		
		¿Hay espacio lateral suficiente para acceder a la ducha? 1. Sí      2. No ✓		
¿Hay barras de apoyo?	1. Sí      2. No ✓			
¿Tienen tabla de transferencia para la bañera?	1. Sí 2. No			

HABITACIÓN ESTANDAR			Comentarios	
¿Está en planta accesible?	Sí ✓		La ducha tiene suelo continuo con el recinto, pero tiene una ceja de 2cms, en el acceso.	
	No			
Medidas	Ancho de puerta	75 cms.		
	Altura de la cama	51 cms.		
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior de la habitación	1. Sí 2. No ✓		
¿Están situados los interruptores junto a la cama?	Sí ✓			
	No			
Cuarto de baño en habitación	Ancho de puerta	cms.		
	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del aseo	1. Sí 2. No ✓		
	¿Hay barras de apoyo en el inodoro? NO	Dos barras abatibles		
		Barra abatible, ubicada en:		1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento
		Barra fija, ubicada en:		1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento
	Altura del inodoro	41 cms.		
	¿Hay bañera o ducha?	1. Bañera 2. Ducha ✓		
	En caso de ducha	¿Tiene suelo continuo con el recinto?	1. Sí ✓      2. No	
		¿Hay silla en la ducha o asiento fijo a la pared?	1. Sí      2. No ✓	
		¿Hay espacio lateral suficiente para acceder a la ducha?	1. Sí      2. No ✓	
¿Hay barras de apoyo?	1. Sí      2. No ✓			
¿Tienen tabla de transferencia para la bañera?	1. Sí 2. No			

**NOTA:** Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.