

DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DEL ASADOR ERPIDEA

ENTRADA			Comentarios	
¿Hay escalones?	1. Sí ✓	Nº 5		
	2. No			
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí	% inclinación:		
	2. No ✓			
Puerta	Automática	Mide: 89 cms.		
	Manual ✓			
	Giratoria			
ASCENSOR				Comentarios
Dispone de ascensor	1. Sí 2. No 3. No es necesario ✓			
Medidas	Ancho puerta	cms.		
	Fondo ascensor	cms.		
	Ancho ascensor	cms.		
RESTAURANTE			Comentarios	
¿Está en planta accesible?	Sí		Los huecos de paso son de 100 cms. (aunque la ley establece un ancho de pasillos >=180 cms., esta medida permite el acceso a cualquier persona en silla de ruedas, aunque no permite realizar un giro en el pasillo).	
	No ✓			
Puerta	Ancho de puerta	89 cms.		
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del restaurante	1. Sí ✓ 2. No		
Características de la mesa	Altura de la mesa	78 cms.		
	Espacio libre inferior de la mesa	67 cms.		
	Ancho del espacio libre inferior de la mesa	107 cms.		

	Fondo del espacio libre inferior de la mesa	79 cms.	
Carta o menú	¿Está transcrita al braille?	1. Sí 2. No ✓	
Iluminación	Iluminación constante	1. Sí 2. No ✓	
	Nivel de iluminación	96 Lux.	
Sistema de emergencia	¿Tiene sistema de emergencia visual?	1. Sí 2. No ✓	
BAÑO COMÚN			Comentarios
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí		
	2. No ✓		
¿Está en planta accesible?	1. Sí		
	2. No ✓		
Medidas	Ancho de puerta exterior	57 cms.	
	Ancho de puerta interior	57 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí	
		2. No ✓	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí	
		2. No ✓	
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	No ✓		
	Sí	Dos barras abatibles	
		Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	

NOTA: Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.