

DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DEL HOTEL GENERAL ALAVA

ENTRADA			Comentarios	
¿Hay escalones?	1. Sí ✓	Nº: 5	Para acceder al hotel existe un tramo de escaleras pero hay una plataforma elevadora alternativa para personas con movilidad reducida (acceso por un lateral del hotel).	
	2. No			
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí	% inclinación:		
	2. No ✓			
Puerta	Automática ✓	Mide: 160 cms.		
	Manual			
	Giratoria			
ASCENSOR PRINCIPAL (Junto a Recepción)				Comentarios
Medidas	Ancho puerta	70 cms.		Doble puerta: la primera es manual y la segunda automática con sistema anti-aprisionamiento.
	Fondo ascensor	96 cms.		
	Ancho ascensor	118 cms.		
ASCENSOR (Junto a Restaurante)			Comentarios	
Medidas	Ancho puerta	70 cms.		
	Fondo ascensor	103 cms.		
	Ancho ascensor	91 cms.		
ASEO COMÚN (Junto a Sala de Reuniones)			Comentarios	
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí ✓			
	2. No			
¿Está en planta accesible?	1. Sí ✓			
	2. No			
Medidas	Ancho de puerta exterior	82 cms.		
	Ancho de puerta interior	82 cms.		
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí ✓		
		2. No		
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí ✓		
		2. No		
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	No	Dos barras abatibles		
	Sí ✓			

		Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento ✓ 2. Lado contrario al acercamiento Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento ✓		
HABITACIÓN 513 Nº habitaciones adaptadas: 0			Comentarios	
¿Está en planta accesible?	Sí ✓ No			
Medidas	Ancho de puerta	73 cms.		
	Altura de la cama	53 cms.		
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior de la habitación	1. Sí ✓ 2. No		
¿Están situados los interruptores junto a la cama?	Sí ✓ No			
Cuarto de baño en habitación	Ancho de puerta	78 cms.		
	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del aseo	1. Sí 2. No ✓ El espacio interior es de 120 cms. con la puerta cerrada.		
	¿Hay barras de apoyo en el inodoro? NO	Dos barras abatibles		
		Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento		
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento		
	Altura del inodoro	40 cms.		
	¿Hay bañera o ducha?	1. Bañera ✓ 2. Ducha		
	En caso de ducha	¿Tiene suelo continuo con el recinto? 1. Sí 2. No		
¿Hay silla en la ducha o asiento fijo a la pared? 1. Sí 2. No				



		¿Hay espacio lateral suficiente para acceder a la ducha? 1. Sí 2. No	
	¿Hay barras de apoyo?	1. Sí ✓ 2. No	
	¿Tienen tabla de transferencia para la bañera?	1. Sí 2. No ✓	

NOTA: Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.