

DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DEL HOTEL LARRAIN

ENTRADA			Comentarios
¿Hay escalones?	1. Sí ✓ 2. No	Nº: 1	<p>No se analiza la accesibilidad que presenta el hotel con la rampa por no estar disponible.</p> <p>Existe una primera puerta de madera que mide 100 cms. de ancho. Posterior a ésta, hay un hueco de paso de 132 cms. y una segunda puerta parcialmente acristalada de 85 cms.</p> <p>La rampa es móvil.</p>
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí ✓ 2. No	% inclinación: ¿?	
Puerta	Automática Manual ✓ Giratoria	Mide: 100-132-85 cms.	
ASCENSOR			Comentarios
Medidas	Ancho puerta	80 cms.	
	Fondo ascensor	128 cms.	
	Ancho ascensor	122 cms.	
ASEO COMÚN			Comentarios
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí 2. No ✓		
¿Está en planta accesible?	1. Sí ✓ 2. No		
Medidas	Ancho de puerta exterior	58 cms.	
	Ancho de puerta interior	58 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí 2. No ✓	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí 2. No ✓	
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	No ✓		
	Sí	Dos barras abatibles Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	

Nº habitaciones adaptadas: 1 HABITACIÓN 204		Comentarios			
¿Está en planta accesible?	Sí ✓				
	No				
Medidas	Ancho de puerta		70 cms.		
	Altura de la cama		50 cms.		
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior de la habitación		1. Sí ✓ 2. No		
¿Están situados los interruptores junto a la cama?	Sí ✓				
	No				
Cuarto de baño en habitación	Ancho de puerta			57 cms.	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del aseo			1. Sí 2. No ✓	
	¿Hay barras de apoyo en el inodoro? NO			Dos barras abatibles	
				Barra abatible, ubicada en:	1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento
				Barra fija, ubicada en:	1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento
	Altura del inodoro			41 cms.	
	¿Hay bañera o ducha?			1. Bañera 2. Ducha ✓	
	En caso de ducha	¿Tiene suelo continuo con el recinto?		1. Sí 2. No ✓	
		¿Hay silla en la ducha o asiento fijo a la pared?		1. Sí 2. No ✓	
		¿Hay espacio lateral suficiente para acceder a la ducha?		1. Sí 2. No ✓	
¿Hay barras de apoyo?	1. Sí 2. No ✓				
¿Tienen tabla de transferencia para la bañera?	1. Sí 2. No				

Cuarto de baño en habitación	Ancho de puerta	78 cms.	<p> Junto a la habitación 204 existe un aseo adaptado que asignan a las personas con movilidad reducida. Para acceder a él hay que salir de la habitación.</p>
	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del aseo	1. Sí ✓ 2. No	
	¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	Dos barras abatibles	
		Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento ✓ 2. Lado contrario al acercamiento	
	Altura del inodoro	41 cms.	
	¿Hay bañera o ducha?	1. Bañera 2. Ducha ✓	
	En caso de ducha	¿Tiene suelo continuo con el recinto? 1. Sí ✓ 2. No	
		¿Hay silla en la ducha o asiento fijo a la pared? 1. Sí ✓ 2. No	
¿Hay espacio lateral suficiente para acceder a la ducha? 1. Sí 2. No ✓			
¿Hay barras de apoyo?	1. Sí 2. No ✓		
¿Tienen tabla de transferencia para la bañera?	1. Sí 2. No		

NOTA: Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.