

DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DE IZKI GOLF

ENTRADA			Comentarios
¿Hay escalones?	1. Sí ✓	Nº 1	<p>En la entrada principal hay desniveles y un pequeño escalón de 15 cms. que podría dificultar la circulación autónoma en silla de ruedas.</p> <p>Hay otra entrada directa a los vestuarios y aseos comunes. Cuya puerta es automática y de una anchura > 180 cms.</p> <p>Entre las 2 plantas existen unas escaleras sin ascensor o itinerario accesible alternativo.</p>
	2. No		
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí	% inclinación:	
	2. No ✓		
Puerta	Automática	Mide: 80 cms.	
	Manual ✓		
	Giratoria		
Nº de plantas del establecimiento	1. Tiene una sola planta accesible	Escalones: 1. Sí 2. No Nº escalones: Huecos de paso estrechos: 1. Sí 2. No Mide: cms.	
	2. Tiene una sola planta inaccesible		
	3. Tiene varias plantas		
ASCENSOR			Comentarios
Dispone de ascensor	1. Sí		
	2. No ✓		
	3. No es necesario		
Medidas	Ancho puerta	cms.	
	Fondo ascensor	cms.	
	Ancho ascensor	cms.	
BAÑO COMÚN			Comentarios
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí		Planta accesible desde entrada alternativa.
	2. No ✓		
¿Está en planta accesible?	1. Sí ✓		
	2. No		
Medidas	Ancho de puerta exterior	75 cms.	
	Ancho de puerta interior	75 cms.	

Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí 2. No ✓		
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí 2. No ✓		
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	No ✓			
	Sí	Dos barras abatibles Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento		
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento		
RECEPCIÓN				Comentarios
Puesto de atención adaptado	1. Sí 2. No ✓	Altura del mostrador: 160 cms. Longitud: 100 cms. Espacio libre inferior: 0 cms.		
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior	1. Sí 2. No ✓		
Iluminación	Iluminación constante	1. Sí 2. No ✓		
Información	Información escrita de los servicios y precios	1. Sí ✓ 2. No		
Sistema de emergencia	¿Tiene sistema de emergencia visual?	1. Sí 2. No ✓		

NOTA: Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.