

DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DEL HOTEL PACHICO

ENTRADA			Comentarios
¿Hay escalones?	1. Sí ✓ 2. No	Nº: 1	La acera del hotel presenta 8 cms. con un desnivel del 19.5%.
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí 2. No ✓	% inclinación:	
Puerta	Automática Manual ✓ Giratoria	Mide: 94 cms.	
ASCENSOR: NO			Comentarios
Medidas	Ancho puerta Fondo ascensor Ancho ascensor	cms. cms. cms.	
ASEO COMÚN (Restaurante)			Comentarios
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí 2. No ✓		
¿Está en planta accesible?	1. Sí 2. No ✓		
Medidas	Ancho de puerta exterior Ancho de puerta interior	58 cms. 58 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí 2. No ✓	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí 2. No ✓	
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	No ✓		
	Sí	Dos barras abatibles Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	

Nº habitaciones adaptadas: 0 HABITACIÓN 111		Comentarios	
¿Está en planta accesible?	Sí		
	No ✓		
Medidas	Ancho de puerta	68 cms.	
	Altura de la cama	57 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior de la habitación	1. Sí 2. No ✓	
¿Están situados los interruptores junto a la cama?	Sí ✓		
	No		
Cuarto de baño en habitación	Ancho de puerta	58 cms.	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del aseo	1. Sí 2. No ✓	
	¿Hay barras de apoyo en el inodoro? NO	Dos barras abatibles	
		Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento	
	Altura del inodoro	41 cms.	
	¿Hay bañera o ducha?	1. Bañera ✓ 2. Ducha	
	En caso de ducha	¿Tiene suelo continuo con el recinto? 1. Sí 2. No	
		¿Hay silla en la ducha o asiento fijo a la pared? 1. Sí 2. No	
		¿Hay espacio lateral suficiente para acceder a la ducha? 1. Sí 2. No	
¿Hay barras de apoyo?	1. Sí 2. No ✓		
¿Tienen tabla de transferencia para la bañera?	1. Sí 2. No ✓		

NOTA: Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.