



## DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DE SOBRÓN AVENTURA

ENTRADA			Comentarios
¿Hay escalones?	1. Sí 2. No ✓	Nº	Los diferentes itinerarios de acceso a las instalaciones garantizan la accesibilidad ya que se encuentran al mismo nivel que el pavimento.
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí 2. No	% inclinación:	
Puerta	Automática Manual ✓ Giratoria	Mide: 88 cms.	
Nº de plantas del establecimiento	1. Tiene una sola planta accesible ✓	Escalones: 1. Sí    2. No	
	2. Tiene una sola planta inaccesible	Nº escalones: Huecos de paso estrechos: 1. Sí    2. No Mide:                    cms.	
	3. Tiene varias plantas	Nombre planta 1: Accesible      Inaccesible Nº esc.:      Hueco estrecho: Sí    No Nombre planta 2: Accesible      Inaccesible Nº esc.:      Hueco estrecho: Sí    No	
ASCENSOR			Comentarios
Dispone de ascensor	1. Sí 2. No 3. No es necesario ✓		
Medidas	Ancho puerta	cms.	
	Fondo ascensor	cms.	
	Ancho ascensor	cms.	
ASEO COMÚN ADAPTADO			Comentarios
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí ✓ 2. No		En el itinerario existe una rampa de 170 cms. de ancho, 45 cms. de largo y una inclinación del 10.5% que cumple las condiciones óptimas de accesibilidad.
¿Está en planta accesible?	1. Sí ✓ 2. No		
Medidas	Ancho de puerta exterior	88 cms.	
	Ancho de puerta interior	88 cms.	

<b>Espacio de giro</b>	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí ✓ 2. No	Existen otros aseos comunes en la cafetería, pero no están adaptados.
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí ✓ 2. No	
<b>¿Hay barras de apoyo en el inodoro?</b>	No	Dos barras abatibles	
	Sí ✓	Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento ✓ 2. Lado contrario al acercamiento	
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento ✓	
<b>RECEPCIÓN</b>		<b>Comentarios</b>	
<b>Puesto de atención adaptado</b>	1. Sí 2. No	Altura del mostrador: 74 cms. Longitud: 100 cms. Espacio libre inferior: 70 cms.	
<b>Espacio de giro</b>	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior	1. Sí ✓ 2. No	
<b>Iluminación</b>	Iluminación constante	1. Sí 2. No ✓	
<b>Información</b>	Información escrita de los servicios y precios	1. Sí ✓ 2. No	
<b>Sistema de emergencia</b>	¿Tiene sistema de emergencia visual?	1. Sí 2. No ✓	

**NOTA:** Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.