



## DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DE PASTERÍA SOSOAGA

ENTRADA			Comentarios
¿Hay escalones?	1. Sí ✓	Nº 1	El acceso al establecimiento presenta dificultad por la existencia de un escalón aislado de 4 cms. que no tiene una rampa alternativa. Este escalón elimina la posibilidad de establecer un giro delante de la puerta de 180 cms. Además, por su ubicación, el usuario no puede aproximarse para abrirla.
	2. No		
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí	% inclinación:	
	2. No ✓		
Puerta	Automática	Mide:  80 cms.	
	Manual ✓		
	Giratoria		
ZONA DE VENTA			Comentarios
Puesto de atención adaptado	1. Sí 2. No ✓	Altura del mostrador: 90-150 cms. Longitud: 300 cms. Espacio libre inferior: 0 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior	1. Sí 2. No ✓	
Iluminación	Iluminación constante	1. Sí 2. No ✓	
Información	Información escrita de los servicios y precios	1. Sí 2. No ✓	
Sistema de emergencia	¿Tiene sistema de emergencia visual?	1. Sí 2. No ✓	

**NOTA:** Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.