

DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DEL HOTEL VILLA DE ÁBALOS

ENTRADA (Por el parking)			Comentarios
¿Hay escalones?	1. Sí ✓	Nº: 2	La entrada principal presenta dificultades para el acceso a personas con movilidad reducida, pero desde el parking, que es exterior y está a nivel de la calle, hay una rampa que permite el acceso. La rampa tiene 4.4 m. de longitud y 14% de inclinación. Una vez en el interior hay otra rampa se 1.4 m. de 21% de inclinación.
	2. No		
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí ✓	% inclinación: 14% y 21%	
	2. No		
Puerta	Automática	Mide: 90 cms.	
	Manual ✓		
	Giratoria		
ASCENSOR			
Medidas	Ancho puerta	81 cms.	
	Fondo ascensor	120 cms.	
	Ancho ascensor	104 cms.	
ASEO COMÚN			Comentarios
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí ✓		
	2. No		
¿Está en planta accesible?	1. Sí ✓		
	2. No		
Medidas	Ancho de puerta exterior		87 cms.
	Ancho de puerta interior		86 cms.
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo		1. Sí
			2. No ✓
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí ✓	
		2. No	
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	Sí ✓	No	
		Dos barras abatibles	
		Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento ✓ 2. Lado contrario al acercamiento	
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento ✓	

Nº habitaciones adaptadas: 0 HABITACIÓN 12		Comentarios	
¿Está en planta accesible?	Sí ✓		
	No		
Medidas	Ancho de puerta	78 cms.	
	Altura de la cama	53 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior de la habitación	1. Sí ✓ 2. No	
¿Están situados los interruptores junto a la cama?	Sí ✓		
	No		
Cuarto de baño en habitación	Ancho de puerta	69 cms.	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior del aseo	1. Sí 2. No ✓	
	¿Hay barras de apoyo en el inodoro? NO	Dos barras abatibles	
		Barra abatible, ubicada en:	1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento
		Barra fija, ubicada en:	1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento
	Altura del inodoro	41 cms.	
	¿Hay bañera o ducha?	1. Bañera ✓ 2. Ducha	
	En caso de ducha	¿Tiene suelo continuo con el recinto?	1. Sí 2. No
		¿Hay silla en la ducha o asiento fijo a la pared?	1. Sí 2. No
		¿Hay espacio lateral suficiente para acceder a la ducha?	1. Sí 2. No
¿Hay barras de apoyo?	1. Sí 2. No ✓		
¿Tienen tabla de transferencia para la bañera?	1. Sí 2. No ✓		

NOTA: Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.