

DATOS BÁSICOS DE ACCESIBILIDAD DE ESCUELA DE IDIOMAS ZADOR

ENTRADA			Comentarios
¿Hay escalones?	1. Sí 2. No ✓	Nº	<p>El acceso al establecimiento es accesible ya que el desnivel existente es una rampa de 180 cms. de ancho, 118 cms. de longitud y una inclinación del 8%.</p> <p>La puerta mide 78 cms. y es manual de difícil apertura por su ubicación ante una rampa.</p>
¿Hay rampa alternativa?	1. Sí ✓ 2. No	% inclinación: 8%	
Puerta	Automática Manual ✓ Giratoria	Mide: 78 cms.	
Nº de plantas del establecimiento	1. Tiene una sola planta accesible ✓	Escalones: 1. Sí 2. No	
	2. Tiene una sola planta inaccesible	Nº escalones: Huecos de paso estrechos: 1. Sí 2. No Mide: cms.	
	3. Tiene varias plantas	Nombre planta 1: Accesible Inaccesible Nº esc.: Hueco estrecho: Sí No Nombre planta 2: Accesible Inaccesible Nº esc.: Hueco estrecho: Sí No	
ASCENSOR			Comentarios
Dispone de ascensor	1. Sí 2. No 3. No es necesario ✓		
Medidas	Ancho puerta	cms.	
	Fondo ascensor	cms.	
	Ancho ascensor	cms.	
ASEO COMÚN ADAPTADO			Comentarios
¿Tiene aseo común adaptado?	1. Sí ✓ 2. No		
¿Está en planta accesible?	1. Sí ✓ 2. No		
Medidas	Ancho de puerta exterior	77 cms.	
	Ancho de puerta interior	77 cms.	

Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente al lavabo	1. Sí ✓ 2. No	
	Se puede realizar un giro de 180 cms. frente los aparatos sanitarios	1. Sí ✓ 2. No	
¿Hay barras de apoyo en el inodoro?	No		En el interior de la cabina se permite la inscripción de un círculo de 180 cms., pero con la puerta cerrada ya que ésta tiene una apertura hacia dentro que entorpece el paso. El inodoro no tiene espacio lateral.
	Sí ✓	Dos barras abatibles Barra abatible, ubicada en: 1. Lado de acercamiento ✓ 2. Lado contrario al acercamiento	
		Barra fija, ubicada en: 1. Lado de acercamiento 2. Lado contrario al acercamiento ✓	
MOSTRADOR DE RECEPCIÓN			Comentarios
Puesto de atención adaptado	1. Sí 2. No ✓	Altura del mostrador: 106 cms. Longitud: 200 cms. Espacio libre inferior: 0 cms.	
Espacio de giro	Se puede realizar un giro de 180 cms. en el interior	1. Sí ✓ 2. No	
Iluminación	Iluminación constante	1. Sí 2. No ✓	
Información	Información escrita de los servicios y precios	1. Sí ✓ 2. No	
Sistema de emergencia	¿Tiene sistema de emergencia visual?	1. Sí 2. No ✓	

NOTA: Se entiende por **planta accesible** aquella a la que es posible llegar porque no hay escaleras, escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el paso. O bien, hay escalones o escaleras con rampa o ascensor alternativo.